

Ethernet / RS-485 модуль KBX-3D

Руководство пользователя



Версия 1.01
18 Мая 2015

История документа:

Версия	Дата	Описание
1.01	18 Мая 2015	Исходная версия документа

Содержание

1.	Введение	4
2.	Общее описание	5
3.	Спецификация	9
4.	Настройки модуля по умолчанию	10
5.	Электрические характеристики	11
6.	Назначение выводов	12
7.	Подготовка модуля к работе	14
7.1	Настройка сетевого соединения для Windows 7	14
7.2	Настройка сетевого соединения для Windows XP	16
7.3	Подключение модуля к сети	17
8.	Web интерфейс управления	19
8.1	Общее описание	19
8.2	Система САТ	22
8.3	Технология M2M.....	26
9.	Управление прямыми HTTP запросами	27
10.	Командный интерфейс управления.....	30
10.1	Использование программы KeTerm.....	30
10.2	Использование программы HyperTerminal	32
11.	Аппаратные ресурсы	34
11.1.1	Аппаратный сброс модуля	34
11.1.2	Реле.....	35
11.1.3	Дискретные входные линии.....	36
11.1.4	Дискретные выходные линии	37
11.1.5	Счетчики импульсов.....	38
11.1.6	Система “Сторож”	39
11.1.7	Датчик температуры	39
11.1.8	АЦП.....	40
11.1.9	Порт RS-485.....	40
11.1.10	Энергонезависимая память	41
12.	Правила и условия эксплуатации	42

1. Введение



Данная редакция документа соответствует модулю KBX-3D со следующими характеристиками:

Версия программного обеспечения ("прошивка")		Da01
Версия Web-интерфейса		LW1.01
Версия платы:		Rev.A

2. Общее описание

Многофункциональный модуль **KBX-3D** предназначен для сопряжения цифровых и аналоговых устройств, датчиков и исполнительных механизмов с компьютером (или сетью компьютеров) через Ethernet (LAN). Модуль выполнен в пластиковом корпусе с клеммниками и разъемом Ethernet для крепления на DIN рейку.



Рис.1. Общий вид модуля KBX-3D




Рис.2. Плата модуля KBX-3D (без корпуса)

KBX-3D имеет богатую аппаратную периферию, доступную на колодках клеммных контактов по краям платы. Модуль имеет в своем составе:

- оптоизолированные дискретные входные линии (4 шт.)
- мощные выходные дискретные линии (4 шт.)
- аналого-цифровой преобразователь (для измерения напряжения и подключения различных датчиков)
- счетчики импульсов (4 шт.)
- высоковольтные электромагнитные реле для коммутации различных нагрузок (3 шт.)
- возможность прямого подключения датчика температуры KTS-18B20
- интерфейс RS-485

Управление модулем может осуществляться несколькими способами:

- через встроенную Web-страницу
- прямыми HTTP запросами
- набором текстовых команд управления через TCP сокет (открытый API)
- автономное управление аппаратными ресурсами при возникновении событий или по таймеру (система CAT)
- технология M2M (Module-2-Module) – прямое взаимодействие модулей через TCP без участия внешнего сервера

Модуль имеет встроенную Web-страницу управления. Достаточно запустить любой браузер, ввести IP адрес модуля (по умолчанию 192.168.0.101), указать логин/пароль и вы получаете удобный визуализированный интерфейс для управления ресурсами модуля и мониторинга его параметров в режиме реального времени.




Рис.3. Web-интерфейс управления модулем KBX-3D

Модуль поддерживает возможность управления прямыми HTTP запросами в виде гипертекстовых ссылок. Управление производится обращением к определенной HTTP странице с различными параметрами, определяющими действие, которое нужно выполнить. Например, если выполнить запрос как показано ниже, то будет включено реле под номером 3:

<http://192.168.0.101/cmd.cgi?cmd=REL,3,1>

Командный интерфейс HTTP запросов поддерживает управление следующими аппаратными ресурсами:

- реле
- выходные дискретные линии

Помимо Web-интерфейса, модуль поддерживает набор текстовых команд управления, которыми можно обмениваться с модулем через TCP/IP сокет (открытый API). Текстовая команда отправляется по сетевому соединению по указанному IP адресу (по умолчанию 192.168.0.101) на TCP порт (по умолчанию – 2424, можно настраивать), процессор модуля декодирует ее, выполняет необходимую операцию и отправляет обратно ответ в текстовом формате о статусе выполненной задачи или другую необходимую информацию, специфичную для конкретной команды. Как и в случае Web-интерфейса, необходимо ввести пароль для защиты модуля от несанкционированного доступа.

Применение текстовых команд позволяет в общем случае взаимодействовать с модулем через любую терминальную программу, способную передавать данные через сетевое соединение, например, программу *KeTerm* от KernelChip которая может быть использована под ОС Windows XP и Windows 7, 8. Вы можете разрабатывать собственные программы управления модулем на любом языке программирования, позволяющем реализовывать передачу данных по сети. Подробное описание команд управления доступно в отдельном документе “*Ethernet модуль KBX-3D. TCP/IP команды управления*”.

С помощью интерфейса системы САТ можно настроить реакцию модуля на определенные события, а именно:

- изменение уровня на входных дискретных линиях модуля
- по показаниям датчика температуры
- по таймеру
- при отсутствии ответа удаленного сетевого устройства по команде PING
- по превышению показаний счетчика импульсов
- по показаниям АЦП

Например, можно запрограммировать модуль таким образом, чтобы при изменении сигнала на входной дискретной линии автоматически происходило управление реле с заданной логикой. Система САТ позволяет запрограммировать модуль и использовать его автономно без постоянного подключения по сети.

В качестве реакции на событие можно настроить автоматическое управление аппаратными ресурсами как самого модуля, так и производить отправку команд на другой удаленный модуль (технология M2M), что позволит связке из нескольких модулей взаимодействовать друг с другом без участия внешнего сервера.

Встроенный в модуль последовательный порт RS-485 позволяет организовывать так называемый TCP-2-RS485 интерфейс. Открыв сетевое соединение по IP адресу модуля (по умолчанию 192.168.0.101) по TCP порту 2525 (номер порта можно изменять) имеется возможность отправлять / принимать данные порта RS-485 по сети в “прозрачном режиме”. Работа в режиме TCP-2- RS485 также защищена паролем от несанкционированных действий с модулем, находящимся в общедоступной сети.

3. Спецификация

Общие:

- многофункциональный модуль управления с Ethernet (LAN) интерфейсом
- не требует дополнительных схемных элементов - сразу готов к работе
- аппаратные ресурсы доступны на клеммных разъемах
- пластиковый корпус для крепления на DIN рейку
- интерфейс RS-485
- поддержка “прозрачного моста” между TCP и RS-485
- расширенный диапазон напряжения питания: от 5.5 до 28 В
- индикационные светодиоды входных дискретных линий
- каждый модуль имеет уникальный серийный номер
- возможность обновления прошивки пользователем по сети
- возможность изменения сетевых настроек модуля (IP, MAC, Default Gateway, Subnet Mask)
- доступ к Web-странице управления и командному интерфейсу защищен паролем
- возможность сохранения и последующего восстановления состояний аппаратных ресурсов после отключения питания (реле, выходные дискретные линии, счетчик импульсов)

Аппаратные ресурсы:

- 3 х реле для управления высоковольтными цепями и нагрузками
- 4 х входных дискретных оптоизолированных линий
- возможность прямого подключения датчика температуры [KTS-18B20](#) (KernelChip)
- 1 х АЦП для измерения внешнего напряжения
- 4 х оптоизолированных счетчика импульсов
- 4 х выходных дискретных линий управления (до 50 В, 0.5 А на каждую линию)
- порт RS-485

Возможности управления:

- встроенный Web-сервер для управления и мониторинга
- управление прямыми HTTP запросами
- набор готовых текстовых команд управления высокого уровня (КЕ - команды) по TCP/IP протоколу (открытый командный интерфейс)
- система САТ – автоматическое управление выходными ресурсами модуля при возникновении событий на входных линиях, превышении порога датчика температуры, отсутствия ответа по PING, счетчиках импульсов, АЦП или по таймеру
- технология M2M – прямое взаимодействие модулей по TCP без участия внешнего сервера
- система “Сторож” - режим автоматического отслеживания изменения состояний входных дискретных линий

Физические характеристики:

- Габаритные размеры: 106 x 90 x 57 мм
- Масса: 0.18 кг*
- Рабочий диапазон температур: -25°C до 65°C

* - без источника питания и датчика температуры

4. Настройки модуля по умолчанию

IP адрес		192.168.0.101
MAC адрес		00-04-A3-00-00-0B
Основной шлюз (Default GateWay)		192.168.0.1
Маска подсети (Subnet Mask)		255.255.255.0
TCP порт для управления KE командами		2424
TCP порт для организации TCP-2-RS485 интерфейса		2525
TCP порт для доступа к встроенной Web странице		80
Скорость последовательного порта RS-485		9600 бит/с
Пароль/логин для доступа к Web-интерфейсу управления		Логин: admin Пароль: KBX-3D
Пароль для разблокировки доступа к TCP портам управления		KBX-3D

- Все реле находятся в выключенном состоянии
- На всех выходных линиях установлен логический ноль (напряжение 0 В)
- Режим “Сторож” отключен
- Система САТ неактивна
- Все счетчики импульсов обнулены
- Режим сохранения значений аппаратных ресурсов (*команда \$KE,SAV*) выключен
- Модуль подавления “дребезга контактов” на входных линиях выключен

5. Электрические характеристики

Рекомендуемое напряжение питания модуля (постоянное напряжение)	5.5 – 28 В
Потребляемая мощность (реле и выходные линии выключены) при напряжении питания 12 В	1,1 Вт
Потребляемый ток при напряжении питания 12 В (реле и выходные линии выключены)	90 мА
Низкий уровень напряжения на входной дискретной линии	0 – 4.2 В
Допустимый уровень напряжения на входной дискретной линии	0 – 15 В
Низкий уровень напряжения на выходной дискретной линии	0 В
Максимальный уровень напряжения на выходной дискретной линии	50 В
Максимальный ток нагрузки для выходной дискретной линии	0.5 А
Диапазон напряжения входного сигнала для АЦП	0 – 5.85 В
Реле: максимальное коммутируемое постоянное напряжение	48 В
Реле: максимальный коммутируемый постоянный ток	7 А
Реле: максимальное коммутируемое переменное напряжение	230 В
Реле: максимальный коммутируемый переменный ток	7 А

6. Назначение выводов

Аппаратные ресурсы модуля и служебные линии (питание, земля) доступны на колодке клеммных разъемов расположенной по краям корпуса.




Рис.6.1 Расположение и наименование клеммных разъемов модуля

Подробное описание клеммных контактов модуля приведено в таблицах ниже.


Номер	Обозначение вывода	Вход / Выход	Описание
1	IN_1 / INT_1	IN	Входная дискретная оптоизолированная линия 1 / Счетчик импульсов 1
2	IN_2 / INT_2	IN	Входная дискретная оптоизолированная линия 2 / Счетчик импульсов 2
3	IN_3 / INT_3	IN	Входная дискретная оптоизолированная линия 3 / Счетчик импульсов 3
4	IN_4 / INT_4	IN	Входная дискретная оптоизолированная линия 4 / Счетчик импульсов 4
5	ISO_GND	–	Оптоизолированная земля. Используется для входных дискретных линий и счетчика импульсов. Не имеет электрического контакта с общей землей схемы (GND).
6	ADC	IN	Аналоговый вход АЦП
7	GND	–	Земля
8	TMP	IN	Вход внешнего датчика температуры KTS-18B20
9	+3.3 V	OUT	Фиксированное напряжение +3.3 В от стабилизатора напряжения на плате (относительно GND). Можно использовать для питания внешних цепей и устройств. Нагрузочная способность: не более 0.5 А.
10	RS-485_A	–	Линия 'А' интерфейса RS-485
11	GND	–	Земля
12	RS-485_B	–	Линия 'В' интерфейса RS-485
13	RELE3.1	OUT	1-ый контакт 3-го реле
14	RELE3.2	OUT	2-ой контакт 3-го реле
15	RELE3.3	OUT	3-ий контакт 3-го реле
16	RELE2.1	OUT	1-ый контакт 2-го реле
17	RELE2.2	OUT	2-ой контакт 2-го реле
18	RELE2.3	OUT	3-ий контакт 2-го реле
19	RELE1.1	OUT	1-ый контакт 1-го реле
20	RELE1.2	OUT	2-ой контакт 1-го реле
21	RELE1.3	OUT	3-ий контакт 1-го реле
22	OUT4	OUT	Выходная дискретная линия 4
23	OUT3	OUT	Выходная дискретная линия 3
24	OUT2	OUT	Выходная дискретная линия 2
25	OUT1	OUT	Выходная дискретная линия 1
26	OUT_RWR	IN	Питающее напряжение для выходных линий OUT1 – OUT4
27	GND	–	Земля
28	+5 V	OUT	Фиксированное напряжение +5 В от стабилизатора напряжения на плате (относительно GND). Можно использовать для питания внешних цепей и устройств. Нагрузочная способность: не более 1.5 А.
29	+3.3 V	OUT	Фиксированное напряжение +3.3 В от стабилизатора напряжения на плате (относительно GND). Можно использовать для питания внешних цепей и устройств. Нагрузочная способность: не более 0.5 А.
30	Vin	IN	Внешнее питающее напряжение величиной 5.5 – 28 В.

7. Подготовка модуля к работе


Для того чтобы начать работу с модулем с помощью прямого соединения модуль – компьютер по сети, необходимо произвести ряд подготовительных операций, а именно произвести настройку сетевого соединения.

7.1 Настройка сетевого соединения для Windows 7


Для начала процесса подключения зайдите в раздел *Пуск → Панель управления* (см. рисунок ниже). В разделе *Сеть и Интернет* нажмите ссылку *Просмотр состояния сети и задач*:




В открывшемся окне на панели слева нажмите ссылку *Изменение параметров адаптеров*:



Нажмите правой кнопкой мыши на иконке сетевого соединения, ассоциированного с той сетевой картой компьютера, к которой вы планируете подключать модуль. Откройте раздел “Свойства”.



В появившемся списке выберите раздел “*Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)*” и нажмите кнопку “Свойства”. Установите флажки и значения IP адресов так как показано на рисунке ниже:




В данном случае IP адрес компьютера установлен как 192.168.0.61 – можно установить любой другой адрес, главное, чтобы он был в одной подсети с модулем и не совпадал с адресом какого-либо другого устройства, уже подключенного к сети.


Нажмите кнопку “ОК”. На этом подготовительные настройки можно считать законченными.

7.2 Настройка сетевого соединения для Windows XP

Для начала процесса подключения зайдите в раздел *Пуск → Настройка → Сетевые подключения* (см. рисунок ниже). Нажмите правой кнопкой мыши на иконке сетевого соединения, ассоциированного с той сетевой картой компьютера, к которой вы планируете подключать модуль. Откройте раздел “Свойства”.



В появившемся списке выберите раздел “Протокол Интернета (TCP/IP)” и нажмите кнопку “Свойства”. Установите флажки и значения IP адресов так как показано на рисунке ниже:



В данном случае IP адрес компьютера установлен как 192.168.0.61 – можно установить любой другой адрес, главное, чтобы он был в одной подсети с модулем и не совпадал с адресом какого-либо другого устройства, уже подключенного к сети.

Нажмите кнопку “ОК”. На этом подготовительные настройки можно считать законченными.

7.3 Подключение модуля к сети

Далее необходимо соединить модуль и компьютер с помощью сетевого кабеля (витая пара). В случае прямого соединения модуль – компьютер следует использовать cross-кабель. В случае подключения через хаб / шлюз – можно использовать как cross, так и прямой кабель.

Имеется возможность одновременного подключения нескольких модулей к одной сети. Для обеспечения такого режима необходимо для каждого модуля установить различные IP и MAC адреса (см. описание команд управления *\$KE,IP,SET* и *\$KE,MAC,SET*).

Следующим шагом необходимо подать питающее напряжение на модуль. Следует подключить “+” источника питания к клемме **Vin (30)** а “–” к любой из клемм **GND** (земля, например, клемма под номером 27). Рекомендуемое напряжение питания: от 5.5 В до 28 В постоянного тока.

Если используется штекерный источник питания с вилкой, то для удобства подключения можно рекомендовать использование переходника PAD-1 с одной стороны которого установлена розетка под источник питания, а с другой оголенные жилы для непосредственного подключения к клеммам модуля.



Превышение указанной величины питающего напряжения может привести к чрезмерному перегреву компонентов модуля вплоть до его полного выхода из строя.

После подачи питания на несколько секунд в панели задач может появиться иконка установки сетевого адреса. В случае успешного запуска модуля, на краю платы рядом с Ethernet разъемом должен замигать информационный светодиод зеленого цвета (частота мигания 1 Гц), сигнализируя тем самым об успешном запуске программы модуля.




В работоспособности модуля и успешности установки сетевого соединения можно убедиться с помощью встроенной Web-страницы управления модулем или подключившись к командному интерфейсу через TCP порт 2424.


8. Web интерфейс управления

8.1 Общее описание

Для доступа к web-интерфейсу, откройте любой браузер. Введите в адресной строке адрес <http://192.168.0.101> (по умолчанию). Перед вами появится страница, как на рисунке ниже. Нажмите ссылку для входа.



Доступ к интерфейсу защищен паролем. По умолчанию логин: *admin*, пароль: *KBX-3D* (при желании, вы можете изменить пароль с помощью web-страницы управления или KE команды \$KE,PSW,NEW). Введите логин/пароль и нажмите кнопку ОК.



Визуально система управления выглядит, так как на рисунке ниже.




Рис. Web-интерфейс управления, главная панель.

Информация на странице обновляется в режиме реального времени. Система управления позволяет визуально наблюдать следующие параметры:

- системное время
- показания датчика температуры (если подключен)
- показания АЦП в Вольтах
- значения всех счетчиков импульсов (4 x канала)
- состояния реле (включено / выключено)
- состояния выходных дискретных линий (включено / выключено)
- текущие значения на входных дискретных линиях (есть сигнал / нет сигнала)
- серийный номер модуля
- версия программного обеспечения модуля (версия прошивки)

Web-система управления позволяет управлять (изменять) следующие параметры:

- включать / выключать реле
- включать / выключать выходные дискретные линии
- отправлять данные через RS-485

В случае сбоя соединения с модулем, выводится соответствующее информационное сообщение, блокирующее доступ к элементам управления интерфейса до тех пор, пока соединение не будет восстановлено.

Модуль позволяет организовывать одно соединение с Web-интерфейсом с один момент времени, т.е. к Web-интерфейсу может быть подключен только один клиент.

В системе Web-интерфейса предусмотрена возможность управления различными настройками модуля, включая пароль доступа, сетевые настройки (IP и MAC адреса), настройки порта RS-485.




Рис. Панель настроек Web-интерфейса модуля

8.2 Система САТ

Web-интерфейс поддерживает возможность управления работой системы САТ – задавать и управлять автономной логикой работы модуля при возникновении различных событий, а именно:

- изменение уровня напряжения на входной дискретной линии
- превышение измерений датчика температуры указанного порога
- по таймеру
- отсутствие ответа от удаленного сетевого устройства по команде PING
- по достижению показаний счетчика импульсов заданного порога
- по превышению заданного порога показаний АЦП

В качестве управляемой реакции на возникновение события можно задавать как различные действия для реле и выходных дискретных линий данного модуля, так и настроить отправку команд управления другому модулю (технология M2M). Возможные варианты управления ресурсами текущего модуля перечислены ниже:

	Название	Описание
	Уровень Лог. 0	постоянный уровень, логический ноль (нет напряжения на выходе / реле выключено)
	Уровень Лог. 1	постоянный уровень, логическая единица (есть напряжение на выходе / реле включено)
	Инверсный уровень	постоянный уровень, противоположенный текущему
	Лог.0 импульс	импульс (1-255 сек). Линия устанавливается в лог.0, затем - в лог. 1 вне зависимости от предшествующего состояния.
	Лог.1 импульс	импульс (1-255 сек). Линия устанавливается в лог.1, затем - в лог. 0 вне зависимости от предшествующего состояния.
	Инверсный импульс	импульс (1-255 сек), с уровнем противоположенным текущему. Затем уровень вернется в предшествующее состояние.

Если в качестве реакции использовать технологию M2M, то можно задать IP / TCP Port удаленного модуля (устройства) и произвольные текстовые данные (например, Ke-команды), которые будут отправлены оппоненту в случае возникновения события.

На рисунке ниже показан пример информационного табло системы САТ. Система САТ может обслуживать до 20 событий одновременно. Соответственно, для каждого из доступных элементов САТ отображается тип события и его характеристики, реакция при возникновении события, текущее состояние (включено / выключено) и счетчик срабатываний.

Id	Событие	Реакция	Состояние	Счетчик	Actions
1	> 30 C°	OUT_3 → 0	ON	0	
2	15 сек	RELE_1 → R	ON	0	
3	IO_1 1→0	RELE_1 → R 3 сек	ON	0	
4	PING 192.168.0.106 / 15 мин	RELE_3 → 0	ON	0 0	
5	IMPL_2 > 1000	OUT_3 → R 10 сек	ON	0	
6	ADC_1 > 3.7 V	OUT_1 → 1	ON	0	
7					
8	IO_4 1→0	M2M 192.168.1.23:2424 \$KE,PSW,SET,Laurent;\$KE,REL,1,1;	ON	0	
9	15 сек	M2M 192.168.1.23:2424	ON	0	
10					

Рис. Панель системы управления САТ

Для того чтобы добавить элемент САТ нужно нажать кнопку “Добавить”. Следует выбрать тип события, номер события (ID) в диапазоне от 1 до 20, параметры события и реакцию на событие (аппаратные ресурсы текущего модуля или удаленного, т.е. технология M2M). На рисунках ниже показаны примеры создания различных элементов САТ.

Тип события:	☐ Входная линия ☐ Таймер ☒ Датчик температуры ☐ PING IP ☐ Счетчик импульсов ☐ АЦП	Тип события:	☐ Входная линия ☒ Таймер ☐ Датчик температуры ☐ PING IP ☐ Счетчик импульсов ☐ АЦП
ID События:	ID: 1 ▼	ID События:	ID: 2 ▼
Условие срабатывания:	> 30 C°	Период:	15 сек
Реакция:	☒ для этого модуля ☐ M2M (Module-2-Module)	Реакция:	☒ для этого модуля ☐ M2M (Module-2-Module)
Линия:	OUT_3 ▼	Линия:	RELE_1 ▼
Действие:	☒ Уровень Лог. 0 ☐ Уровень Лог. 1 ☐ Инверсный уровень ☐ Инверсный импульс ☐ Лог.0 импульс ☐ Лог.1 импульс	Действие:	☐ Уровень Лог. 0 ☐ Уровень Лог. 1 ☒ Инверсный уровень ☐ Инверсный импульс ☐ Лог.0 импульс ☐ Лог.1 импульс
Длительность:	0 сек По истечении этого времени линия вернется в исходное состояние. В случае импульсной реакции определяет длительность импульса. Целое число секунд, от 0 до 255. 0 - значение не определено.	Длительность:	0 сек По истечении этого времени линия вернется в исходное состояние. В случае импульсной реакции определяет длительность импульса. Целое число секунд, от 0 до 255. 0 - значение не определено.

Рис. Добавление новых событий в систему САТ (датчик температуры и таймер)

В показанных выше примерах на левом рисунке изображен вариант создания CAT события по показаниям датчика температуры. Если показания подниматься выше 30 C° – на выходной линии OUT_3 будет установлен логический ноль. На правом рисунке на реле RELE_1 будет переключаться в противоположенное состояние каждые 15 сек.

На рисунках ниже показан вариант установки события на изменение входного логического уровня на линии IN_1. Если уровень изменится с высокого на низкий – на реле под номером 1 будет подан инверсный импульс длительностью 3 секунды.

На правом рисунке задается операция пингования (PING) удаленного сетевого устройства с адресом 192.168.0.106 каждые 15 минут. Если устройство не ответило на PING – на реле RELE_3 будет подан лог.0 импульс, которым, например, можно произвести сброс питания или Reset этого устройства.

Тип события:	☒ Входная линия ☐ Таймер ☐ Датчик температуры ☐ PING IP ☐ Счетчик импульсов ☐ АЦП	Тип события:	☐ Входная линия ☐ Таймер ☐ Датчик температуры ☒ PING IP ☐ Счетчик импульсов ☐ АЦП
ID События:	ID: 3 ▼	ID События:	ID: 4 ▼
Входная линия:	IN_1 ▼	Период опроса:	15 мин
Реагировать на переход:	☐ 0 → 1 ☒ 1 → 0	IP:	192.168.0.106
Реакция:		Реакция:	
☒ для этого модуля ☐ M2M (Module-2-Module)		☒ для этого модуля ☐ M2M (Module-2-Module)	
Линия:	RELE_1 ▼	Линия:	RELE_3 ▼
Действие:	☐ Уровень Лог. 0 ☐ Уровень Лог. 1 ☒ Инверсный уровень ☐ Инверсный импульс ☐ Лог.0 импульс ☐ Лог.1 импульс	Действие:	☐ Уровень Лог. 0 ☐ Уровень Лог. 1 ☐ Инверсный уровень ☐ Инверсный импульс ☒ Лог.0 импульс ☐ Лог.1 импульс
Длительность:	3 сек По истечении этого времени линия вернется в исходное состояние. В случае импульсной реакции определяет длительность импульса. Целое число секунд, от 0 до 255. 0 - значение не определено.	Длительность:	0 сек По истечении этого времени линия вернется в исходное состояние. В случае импульсной реакции определяет длительность импульса. Целое число секунд, от 0 до 255. 0 - значение не определено.

Рис. Добавление новых событий в систему CAT (входная линия и PING)

Ниже показан пример создания события по переполнению счетчика импульсов IMPL_2 (левый рисунок). При достижении счетчиком значения в 1000 на выходную линию OUT_3 будет подан инверсный импульс длительностью 10 сек. На правом рисунке при превышении показаний АЦП уровня в 3.7 В на выходной линии OUT_1 будет установлен уровень логическое единицы (высокий уровень).

Тип события:	☐ Входная линия ☐ Таймер ☐ Датчик температуры ☐ PING IP ☒ Счетчик импульсов ☐ АЦП	Тип события:	☐ Входная линия ☐ Таймер ☐ Датчик температуры ☐ PING IP ☐ Счетчик импульсов ☒ АЦП
ID События:	ID: 5 ▼	ID События:	ID: 6 ▼
Счетчик:	IMPL_2 ▼	Линия АЦП:	ADC1 ▼
Условие срабатывания:	> 1000 импульсов	Условие срабатывания:	> ▼ 3.7 В ADC1: 0-5,5 В
Реакция:		Реакция:	
☒ для этого модуля ☐ M2M (Module-2-Module)		☒ для этого модуля ☐ M2M (Module-2-Module)	
Линия:	OUT_3 ▼	Линия:	OUT_1 ▼
Действие:	☐ Уровень Лог. 0 ☐ Уровень Лог. 1 ☐ Инверсный уровень ☒ Инверсный импульс ☐ Лог.0 импульс ☐ Лог.1 импульс	Действие:	☐ Уровень Лог. 0 ☒ Уровень Лог. 1 ☐ Инверсный уровень ☐ Инверсный импульс ☐ Лог.0 импульс ☐ Лог.1 импульс
Длительность:	10 сек По истечении этого времени линия вернется в исходное состояние. В случае импульсной реакции определяет длительность импульса. Целое число секунд, от 0 до 255. 0 - значение не определено.	Длительность:	0 сек По истечении этого времени линия вернется в исходное состояние. В случае импульсной реакции определяет длительность импульса. Целое число секунд, от 0 до 255. 0 - значение не определено.

Рис. Добавление новых событий в систему CAT (счетчик импульсов и АЦП)

Для каждого из событий можно задать длительность действия реакции. Определяется полем “Длительность”. Не нулевое значение возвращает предшествующее значение для аппаратного ресурса (реле или выходная дискретная линия) в случае установки фиксированного уровня через заданное число секунд. В случае импульсной реакции данный параметр задает длительность импульса в секундах. По умолчанию длительность импульса составляет 1 сек.

При создании нового события оно по умолчанию выключено. Для его включения следует нажать соответствующую кнопку ON/OFF. При желании событие можно выключить и даже удалить. Если событие с некоторым ID уже существует, то добавление нового события с тем же ID вызовет стирание предыдущего и запись нового.

Каждое CAT событие имеет свой текущий статус, который может принимать следующие значения:

Название	Описание
ON	Событие включено и активно (находится под наблюдением)
OFF	Событие выключено и не активно (не находится под наблюдением)
RAISED	Используется только для событий с датчиком температуры. Если показания датчика превысили порог, проводится выполнение заданного действия и статус CAT элемента переводится в RAISED, до тех пор, пока показания не опустятся обратно ниже заданного порога. Во время состояния RAISED элемент активен и находится под наблюдением, но выполнение заданной реакции не производится.
DELAYED	Используется только для PING событий. В KBX-3D организован только один программный модуль отправки / приема PING запросов. Если в системе CAT задан PING нескольких устройств одновременно, то пингование каждого адреса проводится последовательно в порядке очереди. Элементы PING, которые находятся в очереди на обработку, будут помечены флагом DELAYED.

Настройки САТ событий сохраняются в энергонезависимой памяти и восстанавливаются автоматически в случае сброса питания.

8.3 Технология M2M

Широкие возможности открывает технология M2M (Module-2-Module) с помощью которой можно управлять удаленными сетевыми устройствами без привлечения внешнего сервера. Если в качестве реакции на событие выбрать вариант M2M, то можно задать IP и TCP порт удаленного устройства, которому можно отправить произвольные текстовые данные.

На рисунке ниже показан пример, при котором в случае возникновения события на удаленный модуль (например, Laurent-2) с IP 192.168.1.23 и командным портом 2424 отправляется KE-команда на включение 1-го реле. Дополнительно передается команда с паролем, т.к. по умолчанию доступ к модулю закрыт пока не будет введен пароль. Команды должны быть разделены между собой символом ';', который будет заменен при передаче данных на символы возврата каретки и перехода на новую строку (0x0D и 0x0A в HEX). Для экономии объема данных можно отключить систему безопасности на удаленном модуле с помощью команды \$KE,SEC и тогда пароль можно каждый раз не передавать.

Реакция:	
☐	для этого модуля
☒	M2M (Module-2-Module)
IP:	192.168.1.23
TCP Порт:	2424
Команда(ы):	\$KE,PSW,SET,Laurent;\$KE,REL,1,1; Пример: \$KE;\$KE,REL,1,1; Символ ';' будет заменен на \r\n.

Можно отправлять не только KE-команды, но и произвольные данные, например, как в примере ниже. В качестве удаленного устройства используется сервер, который получает заданные сообщения от модулей.

Реакция:	
☐	для этого модуля
☒	M2M (Module-2-Module)
IP:	192.168.1.23
TCP Порт:	2424
Команда(ы):	#Hello Sailor!; Пример: \$KE;\$KE,REL,1,1; Символ ';' будет заменен на \r\n.




На текущий момент времени имеется ограничение на кол-во M2M событий – не более 5 штук. Если в один момент времени сработали несколько событий, то отправка данных по технологии M2M на удаленное устройства будет производиться по очереди. Размер очереди – 5 элементов. В том случае если в очередь добавляется более 5 событий на исполнение возможен пропуск событий с соответствующим сообщением через командный TCT порт в виде: #M2M_ERR,NoPlace

9. Управление прямыми HTTP запросами

Модуль поддерживает возможность управления прямыми HTTP запросами в виде гипертекстовых ссылок. Управление производится обращением к определенной HTTP странице с различными параметрами, определяющими действие, которое нужно выполнить. Например, если выполнить запрос как показано ниже, то реле под номером 3 (RELE_3) будет включено:

<http://192.168.0.101/cmd.cgi?cmd=REL,3,1>



Командный интерфейс HTTP запросов поддерживает управление следующими аппаратными ресурсами:

- реле
- выходные дискретные линии



Управление с помощью HTTP запросов поддерживается только в случае выключенной системы безопасности модуля (команда \$KE,SEC).

В ответ на запрос модуль выдает сообщение о статусе выполнения запрошенной команды:

<i>DENIED</i>	—	Управление прямыми HTTP запросами заблокировано, поскольку режим безопасности модуля включен. Следует выключить безопасность для возможности работы с прямыми запросами (команда \$KE,SEC или через Web-интерфейс)
<i>BAD</i>	—	Некорректный синтаксис команды
<i>DONE</i>	—	Команда успешно выполнена

Ниже дано описание синтаксиса команд управления прямым HTTP запросом к модулю:

Команда REL

Команда позволяет включить или выключить реле.

http://адрес_модуля/cmd.cgi?cmd=REL,<RelNumber>,<State>

Параметры:

- | | | |
|------------------|---|---|
| <i>RelNumber</i> | — | номер реле. Может быть в пределах от 1 до 3 включительно. |
| <i>State</i> | — | 1 – включить, 0 – выключить. |

Пример:*Выключим реле RELE_2:*<http://192.168.0.101/cmd.cgi?cmd=REL,2,1>**Команда OUT**

Запись значения на выходную дискретную линию.

http://адрес_модуля/cmd.cgi?cmd=OUT,<LineNumber>,<Value>

Параметры:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| <i>LineNumber</i> | — | номер выходной дискретной линии. Может быть в пределах от 1 до 4 включительно. |
| <i>Value</i> | — | значение для записи на линию. 1 – высокий уровень напряжения, 0 – низкий уровень напряжения. |

Пример:*Установим высокий уровень напряжения на дискретной линии ввода/вывода под номером 3:*<http://192.168.0.101/cmd.cgi?cmd=OUT,3,1>

Для того чтобы запросить текущий статус аппаратных ресурсов модуля следует обратиться к следующему ресурсу:

http://адрес_модуля/state.xml

В ответ получим сводную информацию в формате XML:

```

<response>
<systime>10348</systime>
<rele>000</rele>
<in>0000</in>
<out>0110</out>
<adc1>0.000</adc1>
<temp>26.492</temp>
<count1>0</count1>
<count2>0</count2>
<count3>0</count3>
<count4>0</count4>
</response>

```

Поля в ответе XML имеют следующее значение:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| <code><systime></code> | — | текущее системное время модуля в секундах |
|------------------------------|---|---|

<rele>	— состояние реле модуля в виде сводной строки данных. Первому символу в строке соответствует реле номер 1, второму символу реле номер 2 и т.д. 1 – реле включено, 0 – выключено
<in>	— состояния по всем 4 входным дискретным линиям в виде сводной строки данных. Нумерация в строке производится слева на право. Первому символу в строке соответствует линия номер 1, второму символу линия номер 2 и т.д. 0 – на линии установлен низкий логический уровень, 1 – соответственно, высокий логический уровень.
<out>	— состояния по всем 4 выходным дискретным линиям в виде сводной строки данных. Нумерация в строке производится слева на право. Первому символу в строке соответствует линия номер 1, второму символу линия номер 2 и т.д. 0 – на линии установлен низкий логический уровень, 1 – соответственно, высокий логический уровень.
<adc1>	— показания измерений АЦП модуля в Вольтах
<temp>	— показания датчика температуры в градусах Цельсия
<count1-4>	— значение счетчика импульсов, целое число в диапазоне 0 – 32766

10. Командный интерфейс управления

Помимо управления модулем через встроенный Web-интерфейс, KBX-3D поддерживает набор текстовых команд управления (открытый протокол), которыми можно обмениваться с модулем по протоколу TCP/IP. Сформированная текстовая команда отправляется по сетевому соединению по указанному IP адресу (по умолчанию 192.168.0.101) на TCP порт 2424 (по умолчанию), процессор модуля декодирует ее, выполняет необходимую операцию и отправляет обратно ответ в текстовом формате о статусе выполненной задачи или другую необходимую информацию, специфичную для конкретной команды. Как и в случае Web-интерфейса, необходимо ввести пароль для защиты модуля от несанкционированного доступа в общедоступной сети.


Благодаря открытому командному интерфейсу имеется возможность разработки и написания программы управления модулем по сети на любом языке программирования, поддерживающим механизм сокетов. Подробное описание команд управления доступно в отдельном документе *“Ethernet модуль KBX-3D. TCP/IP команды управления”*.

Применение текстовых команд позволяет в общем случае обойтись без разработки дополнительного программного обеспечения. Достаточно использовать любую терминальную программу позволяющую передавать данные через сетевое соединение, например *KeTerm* от KernelChip совместимую с Windows XP и Windows 7.


10.1 Использование программы KeTerm

KeTerm представляет собой максимально простую и интуитивно понятную в использовании терминальную программу, позволяющую взаимодействовать с COM портами и сетевыми устройствами по TCP/IP протоколу. *KeTerm* совместима как с Windows XP так и с Windows 7 / 8. Скачать программу можно на сайте www.kernelchip.ru


Рассмотрим пример взаимодействия с модулем через TCP порт 2424 с помощью программы *KeTerm*. Окно программы разделено на две области – нижняя область предназначена для ввода команд модулю, верхняя область отображает информацию (ответы, данные) получаемые от модуля.



Для соединения с модулем необходимо открыть меню программы *Device* → *Connect*. В открывшемся окне следует выбрать способ подключения к TCP порту и указать сетевые реквизиты модуля, которые по умолчанию равны 192.168.0.101 (IP адрес) и 2424 (порт).




Теперь можно отправлять команды модулю и получать ответы. Чтобы отправить набранную команду модулю, необходимо нажать клавишу Enter. Интерфейс управления модуля защищен паролем. По умолчанию, пароль доступа *KBX-3D* (вы имеете возможность установить свой собственный пароль с помощью команды *\$KE,PSW,NEW* или с помощью Web-интерфейса). Пока пароль не введен, командный интерфейс заблокирован (кроме команды *\$KE* и *\$KE,INF*).




10.2 Использование программы HyperTerminal

Данная программа поставляется в составе ОС Windows XP. Для Windows 7/8 она не включается в поставку по умолчанию. Для ее запуска под Windows XP выберите *Пуск → Программы → Стандартные → Связь → HyperTerminal*. Тотчас же запустится мастер создания нового соединения с предложением указать имя соединения. Укажите, например, имя *Laurent*, нажмите "OK".




Следующим шагом, необходимо выбрать тип соединения – *TCP/IP (Winsock)* и указать IP адрес и порт модуля. По умолчанию IP адрес модуля равен 192.168.0.101 (вы имеете возможность изменить этот адрес с помощью KE команды \$KE,IP,SET). Порт модуля – 2424 (всегда постоянный, изменению не подлежит). Нажимаем "OK".

В случае успешного соединения, в нижнем левом углу программы должна появиться надпись "Connected" с величиной прошедшего времени с момента установления соединения.



Для того чтобы эффективно пользоваться программой при работе с модулем, необходимо установить ряд настроек. На лицевой панели программы расположена кнопка "Свойства". Нажмите ее. Перейдите во вкладку "Свойства" (Settings) и установите флажки, так как показано на рисунке ниже. Нажимаем "OK".




Теперь можно отправлять команды модулю и получать ответы. Чтобы отправить набранную команду модулю, необходимо нажать клавишу Enter. Интерфейс управления модуля защищен паролем. По умолчанию, пароль доступа *KBX-3D* (вы имеете возможность установить свой собственный пароль с помощью команды \$KE,PSW,NEW или с помощью Web-интерфейса). Пока пароль не введен, командный интерфейс заблокирован (кроме команды \$KE и \$KE,INF).

11. Аппаратные ресурсы

В составе модуля KBX-3D имеется богатый набор различных аппаратных ресурсов, позволяющих реализовывать широкий спектр различных измерительных, управляющих и следящих систем с Ethernet и RS-485 интерфейсом.

11.1.1 Аппаратный сброс модуля

Для аппаратного сброса настроек, сохраненных в энергонезависимой памяти модуля, предназначен специальный джампер (перемычка). На этапе загрузки (по факту подачи питания на модуль), производится проверка состояния джампера. Если джампер не установлен – выполняется сброс сохраненных настроек в значения по умолчанию (заводские настройки). Возможность аппаратного сброса модуля может потребоваться в случае неверно указанного IP и/или MAC адреса, при которых модуль становится не доступным по сети.



Алгоритм действий для сброса аппаратных настроек с помощью джампера сброса:

- Отключить модуль от питания
- Удалить джампер
- Подать питание, дождаться запуска модуля (мигание зеленого светодиода на лицевой стороне платы является достаточным условием)
- Установить джампер обратно

Процесс стирания настроек сопровождается частым миганием информационного светодиода на в течение 2 секунд.

11.1.2 Реле

В составе модуля KBX-3D имеется три двухпозиционных реле, позволяющих коммутировать цепи как постоянного, так и переменного тока. Характеристики реле представлены в таблице ниже:



Максимальное коммутируемое постоянное напряжение		48 В
Максимальный коммутируемый постоянный ток		7 А
Максимальное коммутируемое переменное напряжение		230 В
Максимальный коммутируемый переменный ток		7 А
Время срабатывания/отпускания		10 / 5 мс
Время жизни (количество включений)		10 ⁷

Каждое реле имеет три контакта, выведенных на клеммный разъем и именуемых как RelеN.1, RelеN.2 и RelеN.3, где N – номер реле (от 1 до 3).




По умолчанию, в исходном состоянии после подачи питания на модуль контакты каждого из реле RelеN.1 и RelеN.2 замкнуты (управляющее напряжение на реле отсутствует). Путем подачи KE команды \$KE,REL или через Web-интерфейс управления можно переключить состояние реле. Таблица ниже показывает соответствие между положениями контактов реле и поданных KE-команд.

Описание	Состояние реле
Исходное состояние реле после подключения модуля к источнику питания (реле выключено, напряжение на реле не подано).	The diagram shows a relay block labeled "Реле". To its right, there are three terminals labeled "RelеN.1", "RelеN.2", and "RelеN.3". The contacts for RelеN.1 and RelеN.2 are shown as closed (connected), while the contact for RelеN.3 is shown as open (disconnected).

Для переключения состояния реле необходимо подать KE-команду \$KE,REL или воспользоваться Web-интерфейсом управления. В качестве примера произведем включение 2-го реле с помощью KE-команды. Подаем команду: \$KE,REL,2,1 Контакты реле будут переключены (реле включено, на него подано напряжение).	
Чтобы вернуть реле в исходное состояние необходимо подать команду: \$KE,REL,2,0	

11.1.3 Дискретные входные линии

В составе модуля имеется четыре дискретных оптоизолированных входных линий. Модуль позволяет определять факт наличия или отсутствия внешнего напряжения на этих линиях. Каждая из линий является оптоизолированной, т.е. модуль защищен от внешнего напряжения, подаваемого на эти линии оптической развязкой. Упрощенная электрическая схема опто-входа представлена на рисунке ниже:





Превышение максимально допустимой величины напряжения для входной линии может привести к выходу из строя оптоизолирующей развязки и как следствие приведет к неработоспособности линии.

Для входных линий реализован программный механизм подавления “дребезга” контактов, управляемый через Web-интерфейс или командой \$KE,DZG. По умолчанию, механизм выключен.

В том случае если есть необходимость использовать сигнал от самой платы в качестве входного, следует соединить между собой клеммы ISO_GND и GND.

В таблице ниже показана схема подключения внешнего источника напряжения к входной линии IN1 (подключение к другим входным линиям производится полностью аналогично). С помощью

KE команды \$KE,RD или Web-интерфейса производится опрос состояния линии, а именно определяется подано ли на нее внешнее напряжение или нет.

Описание	Иллюстрация
Результат чтения состояния линии IN1: Запрос: \$KE,RD,1 Ответ: #RD,1,0 В случае использования Web-интерфейса, соответствующий индикатор линии будет иметь серый цвет (входной сигнал отсутствует).	
Результат чтения состояния линии IN1: Запрос: \$KE,RD,1 Ответ: #RD,1,1 В случае использования Web-интерфейса, соответствующий индикатор линии будет иметь зеленый цвет (обнаружен входной сигнал).	

11.1.4 Дискретные выходные линии

Для управления различными нагрузками, помимо встроенных электромагнитных реле, модуль имеет в своем составе четыре дискретных выходных линии. Выходные линии выполнены на основе мощных транзисторных ключей (открытый коллектор), позволяющих коммутировать (открывать / закрывать) внешние цепи. С помощью KE команды \$KE,WR или с помощью Web-интерфейса управления можно открыть / закрыть выходную дискретную линию. Соответственно, если подключить к такой линии какую-либо нагрузку (например, электро-лампочку или реле), то можно ее включать или выключать.

Общая схема подключения внешних нагрузок к выходным линиям модуля (на примере линии OUT1) показана на рисунке ниже. Как видно, для этого необходимо подключить к модулю саму нагрузку и источник питания для этой нагрузки. Вход PWR предназначен для питания выходных линий OUT1 – OUT4




Рис. Схема подключения нагрузки к выходной дискретной линии

Каждая выходная линия может коммутировать цепь напряжением до 50 В и силой тока до 0.5 А., т.о. максимальная коммутируемая мощность – до 25 Вт.

При желании, можно питать нагрузки от того же источника питания что и сам модуль (клемма Vin). Для этого необходимо соединить вместе клеммы Vin и PWR. Теперь внешние нагрузки для линий OUT1 – OUT4 будут питаться тем же источником, что обеспечивает питание самого модуля. Также в качестве источника питания можно использовать стабилизированное напряжение +5 или +3.3 В, доступное на соответствующей клемме платы.

На рисунке ниже показан пример подключения к модулю дополнительного внешнего реле с напряжением управления +5 В.




Рис. Схема подключения дополнительного 5-ти вольтового реле к выходной дискретной линии



Превышение максимально допустимой величины напряжения для выходной линии как равно и максимального допустимого тока нагрузки может привести к выходу из строя выходной линии (блока линий) вплоть до полного выхода из строя всего модуля.

11.1.5 Счетчики импульсов

Модуль имеет в своем составе четыре счетчика импульсов, совмещенных с входными дискретными оптоизолированными линиями IN1 – IN4. Счетчик срабатывает по переднему фронту импульса на входе, т.е. по факту изменения логического уровня входного сигнала с низкого на высокий и увеличивает при этом свое значение на единицу. При достижении значения 32767 счетчик сбрасывается в нулевое значение, счет начинается снова и увеличивается на единицу значение полных циклов счетчиков. Суммарное число срабатываний счетчика определяется следующим выражением:

$$I_{sum} = I_{curr} + N \cdot 32767$$

где:

I_{sum} – суммарное значение счетчика импульсов

I_{curr} – текущие показания счетчика импульсов, лежат в пределах [0 - 32767]

N – число полных циклов, т.е. сколько раз счетчик сработал по 32767 раз.

Схема подключения источника импульсного сигнала показана на рисунке ниже. В качестве подобного источника может выступать, например, датчик расхода воды или какое-либо другое устройство (датчик), выдающий импульсный выходной сигнал, счет которого нужно производить.




Рис. Схема подключения источника импульсов к модулю Laurent

Счетчики модуля способны обрабатывать без потерь импульсный сигнал(ы) не превышающий суммарной частоты в 10 кГц. При использовании одного сигнала – максимальная частота составляет 10 кГц. При использовании двух сигналов (задействованы два счетчика) – суммарная частота обоих сигналов не должна превышать 10 кГц и т.д. При превышении пороговой частоты возможны потери импульсов и замедление работы всей системы.

11.1.6 Система “Сторож”

Модуль поддерживает автоматическую обработку событий на входных дискретных линиях с выдачей информационного сообщения в TSP порт. Для этого предназначена специальная система “Сторож”. Это специальный режим, в котором производится автоматическое отслеживание изменений состояния дискретных линий, силами самого модуля без участия внешней управляющей программы. В случае обнаружения факта изменения уровня входного сигнала (переход лог.0 → лог.1 и наоборот), незамедлительно производится выдача соответствующего информационного сообщения по командному TSP порту 2424 с описанием обнаруженного события.

“Сторож” управляется KE командой \$KE,EVT. Система позволяет избежать периодического избыточного и ресурсоемкого опроса состояния входных линий со стороны управляющей программы.

Система способна обрабатывать без потерь непрерывный импульсный сигнал(ы) не превышающий частоты 20 Гц для каждой из линий. При превышении этой величины возможны пропуски срабатывания системы “Сторож”.

11.1.7 Датчик температуры

К модулю KBX-3D можно напрямую без каких-либо дополнительных элементов подключить датчик температуры KTS-18B20. Более подробную информацию об этом датчике можно посмотреть по следующему адресу: <http://www.kernelchip.ru/KTS-18B20.php>




Рис. Датчик температуры KTS-18B20

Схема подключения выводов датчика к клеммам модуля следующая:

- ЧЕРНЫЙ – к клемме GND
- КРАСНЫЙ – к клемме +3.3 V

- ЗЕЛЕНЫЙ (или другой цвет отличный от черного и красного) – к клемме TMP

Если датчик температуры не подключен к модулю, или значение измеряемой температуры превышает допустимые границы, значение температуры выводится равным $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$. Показания датчика температуры можно получить через Web-интерфейс или через командный интерфейс по TCP порту с помощью соответствующей Ke-команды (\$KE,TMP или \$KE,DAT).

11.1.8 АЦП

KBX-3D имеет в своем составе аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Линия АЦП всегда настроена на вход (на нее подается напряжение “с наружи” модуля). АЦП позволяет определить величину входного напряжения в Вольтах. Схема подключения источника измеряемого напряжения к АЦП модуля показана на рисунке ниже.




Рис. Схема подключения источника сигнала к АЦП

АЦП имеет ограничение на величину входного напряжения от 0 до 5.85 В.



Превышение максимально допустимой величины напряжения АЦП может привести к выходу из строя канала вплоть до полного выхода из строя всего модуля.

Показания АЦП можно получить через Web-интерфейс или через командный интерфейс по TCP порту 2424 с помощью соответствующей Ke-команды (\$KE,ADC или \$KE,DAT).

11.1.9 Порт RS-485

Отличительной особенностью модуля KBX-3D является наличие встроенного последовательного порта RS-485. Последовательный порт позволяет организовывать так называемый TCP-2-RS485 интерфейс. Настроив сетевое соединение с IP адресом модуля (по умолчанию 192.168.0.101) по порту 2525 имеется возможность отправлять данные по сети и выводить их через RS-485 порт и одновременно считывать данные поступающие на порт от какого-либо внешнего устройства с интерфейсом RS-485 через сетевое соединение.

TCP-2-RS485 интерфейс может быть полезен в тех случаях, когда есть необходимость в обмене данными с каким либо устройством (модуль учета воды, охранные сигнализации и т.д) с интерфейсом RS-485 по сети.



Главная идея интерфейса: организация прозрачного канала передачи данных по сети между последовательным портом RS-485 модуля и TCP портом 2525.

Интерфейс RS-485 реализованный в модуле KBX-3D является полудуплексным. По умолчанию, модуль KBX-3D является Slave-устройством, принимающим данные от внешних RS-485 устройств, подключающихся к шине.

Например, если к порту RS-485 модуля подключить какое-либо устройство в режиме Master которое будет отправлять данные, то достаточно ввести пароль доступа к модулю через TCP порт 2424 (или отключить предварительно систему безопасности для отключения запросов пароля), подключиться к TCP порту 2525 (по умолчанию) – то можно в прозрачном режиме получать данные от Master устройства.

С помощью команды `$KE,RS485,SET` можно установить режим работы модуля KBX-3D в Master или Slave.

В модуле предусмотрена возможность установки резистора-терминатора на линию RS-485 номиналов 100 Ом. По умолчанию резистор не подключен. Для его включения следует установить джампер как показано на рисунке ниже.



11.1.10 Энергонезависимая память

Интерфейс модуля предоставляет доступ к внутренней энергонезависимой памяти. Т.о. имеется возможность сохранять произвольные данные в этой памяти и извлекать их обратно. Память является энергонезависимой, поэтому записанные в нее данные сохраняются в случае отключения питания.

Объем предоставляемой памяти – 255 байт. Для доступа к памяти предназначена Ke команда `$KE,UDT` позволяющая считывать или записывать блоки данных по указанному адресу длиной от 1 до 32 байт.

12. Правила и условия эксплуатации

Распаковать модуль из упаковки. Убедиться в отсутствии видимых механических повреждений, возникших во время транспортировки модуля. В случае обнаружения оных сообщить об этом в *KernelChip*. Убедиться в отсутствии посторонних предметов / объектов на плате, способных вызвать короткое замыкание или иное нарушение работоспособности изделия.

Подключить модуль к сетевому порту компьютера (сети) с помощью сетевого кабеля. Соответствующим образом настроить сетевое соединение (настройки сетевой карты компьютера). Подать внешнее питание величиной 5.5 - 28 В на клемму модуля Vin (+), “минус” источника подключить к клемме GND. Убедиться в работоспособности модуля с помощью Web-интерфейса, доступного по умолчанию по адресу 192.168.0.101.



Превышение величины допустимого питающего напряжения как равно и неверная полярность может привести к необратимому выходу модуля из строя.



В исходном состоянии модуль потребляет ток порядка 80 мА при напряжении питания 12 В при отключенных нагрузках. Существенное превышение тока потребления в исходном состоянии свидетельствует о возможной неисправности модуля.

Рекомендуемые условия эксплуатации:

- интервал температур от -25°C до 65°C
- относительная влажность воздуха до 80%



Если модуль транспортировался или эксплуатировался при температуре ниже 3°C а затем был перенесен в помещение с нормальной (комнатной) температурой, перед его включением рекомендуется выдержка в новых климатических условиях не менее 1 часа во избежание потенциального замыкания от конденсирующейся влаги.



© **2015 KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва
<http://www.kernelchip.ru>